



СОГЛАСОВАНА  
Председатель ЦПО  
МБДОУ «Детский сад с. Кень-Юрт  
Грозненского муниципального района»  
Л.О. Мусаева   
на заседании Общего собрания  
трудоувого коллектива  
Протокол от « 30 » 08 2016 г. № 01

УТВЕРЖДЕНА  
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад с. Кень-Юрт  
Грозненского муниципального  
района»  
 А.А. Усманова  
Приказ  
от « 30 » 08 2016 г. № 93-09

## Должностная инструкция оператора котельной ДОУ № 24

### 1. Общие положения должностной инструкции оператора котельной ДОУ

Настоящая должностная инструкция оператора котельной разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Выпуск 1, Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30, и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.

1.1. Оператор котельной относится к категории рабочих и непосредственно подчиняется заведующему хозяйством.

1.2. К самостоятельной работе оператора котельной допускаются лица, которые достигли возраста 18 лет, ознакомились с должностной инструкцией оператора котельной детского сада и прошли обязательный медицинский осмотр, инструктаж по охране труда.

1.3. На должность оператора котельной принимается лицо без предъявления требований к образованию, имеющее стаж работы оператором котельной не менее 1 года.

1.4. Оператор котельной ДОУ обязан исполнять требования ст. 15. ФЗ от 24.11.1995 №181-ФЗ п.8 «оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

1.5. На должность оператора котельной в соответствии с требованиями ст. 351.1 ТК РФ назначается лицо, не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или не подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности.



1.6. Оператор котельной должен знать:

- устройство и принцип работы водогрейных и паровых котлов различных систем;
- эксплуатационные данные котельного оборудования и механизмов;
- устройство аппаратов автоматического регулирования;
- правила ведения режима работы котельной в зависимости от показаний приборов;
- схемы трубопроводных сетей и сигнализации в котельной;
- правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- правила и нормы охраны труда.

## **II. Требования к квалификации**

На должность оператора котельной принимаются лица, которые достигли 18 лет, ознакомились с должностной инструкцией оператора котельной ДООУ, прошли инструктаж по охране труда, без предъявления требований к образованию, имеющие стаж работы оператором котельной не менее 1 года.

## **III. Требования к знаниям**

3.5. Оператор котельной детского сада должен знать и соблюдать:

- санитарно-гигиенические и санитарно-технические нормы содержания зданий и сооружений дошкольного образовательного учреждения;
- правила внутреннего трудового распорядка дошкольного образовательного учреждения;
- обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве.
- назначение и устройство водогрейных и паровых котлов
- правила охраны труда и техники безопасности при переключении питательных линий, включении и выключении пара из магистралей.
- выполнении ремонтных работ;
- правила противопожарной безопасности в ДООУ.
- инструкцию по охране труда для оператора котельной ДООУ.

3.6. Работник также должен знать и соблюдать настоящую должностную инструкцию оператора котельной детского сада, порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью воспитанников и сотрудников детского сада.

## **IV. Связи по должности**

Оператор котельной в ДООУ:



4.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному заведующим ДОУ.

4.2. Выполняет разовые поручения заведующего дошкольным образовательным учреждением и завхоза, информирует их о возникших трудностях в работе.

4.3. Получает от заведующего детским садом и завхоза информацию нормативно-правового и организационного характера, проводит ознакомление под расписку с соответствующими локальными актами.

4.4. Обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с сотрудниками дошкольного образовательного учреждения.

4.5. Замещает в период отсутствия рабочего по комплексному обслуживанию здания с почасовой тарификацией оплаты труда. В период замещения руководствоваться должностной инструкцией рабочего по комплексному обслуживанию здания

#### **V. Трудовые функции оператора котельной ДОУ**

На оператора котельной возлагаются функции:

5.1. Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве.

5.2. Переключение питательных линий, включение и выключение пара из магистралей.

5.3. Включение и выключение автоматической аппаратуры питания котлов.

5.4. Профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, контрольно-измерительных приборов и участие в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов.

#### **VI. Должностные обязанности оператора котельной ДОУ**

Оператор котельной детского сада выполняет должностные обязанности:

6.1. Обслуживает водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве.

6.2. Переключает питательных линий, включение и выключение пара из магистралей.

6.3. Включает и выключает автоматической аппаратуры питания котлов.



4.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному заведующим ДОУ.

4.2. Выполняет разовые поручения заведующего дошкольным образовательным учреждением и завхоза, информирует их о возникших трудностях в работе.

4.3. Получает от заведующего детским садом и завхоза информацию нормативно-правового и организационного характера, проводит ознакомление под расписку с соответствующими локальными актами.

4.4. Обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с сотрудниками дошкольного образовательного учреждения.

4.5. Замещает в период отсутствия рабочего по комплексному обслуживанию здания с почасовой тарификацией оплаты труда. В период замещения руководствоваться должностной инструкцией рабочего по комплексному обслуживанию здания

#### **V. Трудовые функции оператора котельной ДОУ**

На оператора котельной возлагаются функции:

5.1. Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве.

5.2. Переключение питательных линий, включение и выключение пара из магистралей.

5.3. Включение и выключение автоматической аппаратуры питания котлов.

5.4. Профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, контрольно-измерительных приборов и участие в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов.

#### **VI. Должностные обязанности оператора котельной ДОУ**

Оператор котельной детского сада выполняет должностные обязанности:

6.1. Обслуживает водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве.

6.2. Переключает питательных линий, включение и выключение пара из магистралей.

6.3. Включает и выключает автоматической аппаратуры питания котлов.



6.4. Производит профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, контрольно-измерительных приборов и участие в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов.

6.5. Производит приемку котлов и их вспомогательных механизмов из ремонта и подготовка их к работе.

6.6. Своевременно подготавливает к работе своё рабочее место, оборудование, инструменты, приспособления и содержит их в надлежащем порядке.

6.7. Ведёт установленной технической документации.

### **VII. Права оператора котельной ДОУ**

7.1. Оператор котельной ДОУ имеет права, предусмотренные:

- Трудовым законодательством Российской Федерации;
- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления;

- приказами и распоряжениями органов, осуществляющих управление в сфере образования;

- Уставом дошкольного образовательного учреждения;

- коллективным и трудовым договорами;

- локальными нормативными актами детского сада.

7.2. Оператор котельной ДОУ детского сада имеет также права:

- представлять на рассмотрение заведующего детским садом свои предложения по улучшению деятельности дошкольного образовательного учреждения;

- получать от сотрудников детского сада информацию, необходимую для осуществления своей профессиональной деятельности;

- требовать от администрации ДОУ оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.

7.3. Оператор котельной ДОУ имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней.

7.4. Оператор котельной ДОУ имеет право на рабочее место, которое соответствует всем требованиям охраны труда, и получение от администрации дошкольного образовательного учреждения достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте.

### **VIII. Ответственность оператора котельной ДОУ**

Оператор котельной несет ответственность:

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.

8.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

8.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством РФ.

Контроль над выполнением данной должностной инструкции оператора котельной осуществляется завхоза дошкольного образовательного учреждения.

*С должностной инструкцией ознакомлен(а), второй экземпляр получил(а)*  
« \_\_\_ » \_\_\_ 20 \_\_\_ г. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )